

Montageanleitung

NAWIS-Leuchte

(Deckenkanal-System) Version 1.0



Autor: Alejandro Arance Lopez
Freigegeben durch: Albert Jaud
Oliver Sperrle
Datum: 07.2024

Sicherheitshinweise



Strom ausschalten vor Beginn der Arbeiten. Sicherungsautomat oder Hauptschalter abschalten, um ein Stromschlag zu vermeiden



Verwendung nur isolierten Werkzeuge sowie geeignete Schutzkleidung



Prüfen ob Spannung an den Anschlussstellen anliegt



Verwendung von Originalteile und Zubehör um die Sicherheit sowie Funktionalität zu gewährleisten



Die Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal



Darauf achten, dass alle Anschlussklemmen fest und sicher angezogen sind



Beachten Sie auch die gesamte Bedienungsanleitung des Herstellers



Beschädigte Teile oder Leitungen nicht verwenden, defekte Komponenten durch Hersteller sofort ersetzen



Funktionsprüfung der Leuchte nach der Installation vornehmen

Serviceinformation:

In der Montageanleitung sind alle verfügbaren Ersatzteile detailliert beschrieben.

Für weitergehende Informationen oder um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte an unser Service-Team.

Sie erreichen den Hohenloher Kundenservice unter folgenden Kontaktdaten:

Hohenloher Schuleinrichtungen GmbH & Co. KG

Fon: (07941) 696-0

Fax: (07941) 696-116

E-Mail: service@hohenloher.de

Wichtige Information für die Montage

- **Positionierung der Leuchte im Raum:** die Leuchte sollte nach dem angegebenen Installationsplan installiert werden.
- **Sicherheit:** stellen Sie sicher, dass die elektrische Versorgung ordnungsgemäß abgeschaltet ist.
- **Befestigung:** nur mitgeliefertes Befestigungsmaterial verwenden. Befolgen Sie die Anweisungen in der Montageanleitung.





Abb. Beispiel Layout Standardmaße für Schülertische 600mm Breite

A. Werkzeug



Z2 (PZD)

Schlitzschraubenzieher zum lösen der Verriegelung an dem Steckverbinder



B. Montagematerial

Leuchte 1-Fach



GS-Zertifizierung:

Modell: H6761

TNR 10016724

UL-Zertifizierung:

Modell: H6763

TNR: 10016726

CCC-Zertifizierung:

Modell: H6765

TNR: 10016728

Leuchte 2-Fach



GS-Zertifizierung:

Modell: H6762

TNR: 10016725

UL-Zertifizierung:

Modell: H6764

TNR: 10016727

CCC-Zertifizierung:

Modell: H6766

TNR: 10016729

Serviceile

GS-Zertifizierung

TNR: SWE00358

UL-Zertifizierung

TNR: SWE00359

CCC-Zertifizierung


TNR: SWE00360



C. Montage


LED-Leuchte vorsichtig von oben über den NAWIS-Kanal stülpen und aufsetzen.
Position ist vom Installationskanal vorgegeben

C.1




LED-Leuchte an NAWIS-Kanal mit mitgelieferten Schrauben fixieren

C.2



Hinweis: versichern Sie sich, dass die Schrauben in die Nut eingedreht sind




Z2
(PZD)

C. Montage


Zuleitungskabel durch den Stecker miteinander verbinden

C.3



Leuchten-Deckel aufsetzen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen, sodass die Leuchteneinheit sicher und komplett geschlossen ist

C.4



Hinweis:



- Prüfen, ob die Verbindungsstecker fest gesteckt sind
- Funktionsprüfung: Ein- und Ausschalten sowie Hoch- und Runterdimmen
- Nach der Funktionsprüfung sollte die Leuchte nicht nachleuchten



Produktprogramm

Schuleinrichtungen

Naturwissenschaftliche
Einrichtungen

Einrichtungen für
Aus- und Weiterbildung

Leistungen

Beratung & Planung

Produktion & Montage

Service & Wartung

HOHENLOHER |

Hohenloher Schuleinrichtungen
GmbH & Co. KG

Brechdarrweg 22
74613 Öhringen

Tel: +49 7941 696 -0
Fax: +49 7941 696 -116

info@hohenloher.de
www.hohenloher.de